

Притурка към раздел I, кн. 27

**Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически  
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар**

При отпечатването на книгата са пропуснати алинеи 3, 4 и 5  
към член 4 (на стр. 5), които имат следния вид:

**Чл. 4.** .....

(3) *(Нова — ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г.)* Част „Пожарна безопасност” се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.

(4) *(Нова — ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2014 г.)* Допуска се да не се разработва част „Пожарна безопасност” за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 — Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m<sup>2</sup> и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m<sup>2</sup>.

(5) *(Нова — ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г.)* Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.